

Voorschriften St. Maartensvuur

1. Het vreugdevuur mag worden gestookt op de in de ontheffing/melding vermelde tijdstippen en locaties.
2. Vanaf ontbranding moet constant toezicht gehouden worden door minimaal 2 veiligheidspersonen van de organisatie tot het vuur is gedoofd. Zij zijn belast met de algemene veiligheid bij de ontbranding. De personen moeten volwassen (18 jaar of ouder) zijn, nuchter en op de hoogte te zijn van de geldende brandveiligheidsvoorschriften.
3. De onder voorschrift 2 bedoelde persoon moet een afschrift van de ontheffing/melding en deze voorschriften tijdens het stoken/verbranden bij zich hebben.
4. De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten over de veiligheid moeten strikt en direct worden opgevolgd.
5. Om het ontstaan van eventuele nevenbranden tegen te gaan moeten in de directe nabijheid van het vreugdevuur tenminste 2 draagbare blustoestellen aanwezig zijn met een minimale inhoud van elk tenminste 6 kg of liter blusstof. De draagbare blustoestellen moeten permanent bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Elk draagbaar blustoestel dient conform de NEN 2559 te zijn onderhouden. Houd rekening met het juiste blusmiddel.
6. Tijdens het stoken dient tenminste een Basis Verbanddoos aanwezig te zijn die voldoet aan de inhoudseisen van het Oranje Kruis.
7. De afstand tussen de brandstapel en een verbindingsweg die te bereiken is met een voertuig van de brandweer mag maximaal 40 meter bedragen. De verbindingsweg is te bereiken als deze voldoet aan de volgende eisen:
 - a. een breedte van ten minste 4,5 meter
 - b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram
 - c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter.
8. Bij een brandbare ondergrond moet een scheidende zandlaag worden aangebracht tussen de ondergrond en de brandstapel. Deze scheidende zandlaag heeft een dikte van minimaal 20 cm + 1 meter buiten de diameter van de vuurstapel.
9. Bij het oprichten en verbranden van het vreugdevuur moeten de volgende minimale veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Als dit niet haalbaar is, dan kan met een stralingsberekening worden aangetoond dat de gewenste situatie op een veilige manier haalbaar is.

Omvang	Minder dan 10m ³	10-20m ³	20-50m ³	50-100m ³
Afstand tot				
Gebouw/objecten	15 meter	15 meter	20 meter	25 meter
Publiek	15 meter	15 meter	20 meter	25 meter
Rieten daken	200 meter	200 meter	200 meter	200 meter
Opslag hooi e.d.	200 meter	200 meter	200 meter	200 meter
Openbare weg	15 meter	15 meter	25 meter	25 meter
Auto(snel)wegen	500 meter	500 meter	500 meter	500 meter
Bos, heide	20 meter	30 meter	50 meter	50 meter

10. De maximale omvang van een vreugdevuur is 100m³. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de bovenstaande veiligheidsafstanden. Indien de gewenste omvang van het vreugdevuur groter is dan 100m³, dient dit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
11. Een maximale hoogte van een vreugdevuur is 5 meter.
12. De brandstapel moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
13. Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvlam ontstaat. Het vreugdevuur dient van boven aangestoken te worden, om zo de hoeveelheid vliegvlam te verkleinen. Bij windkracht 4 op de schaal van Beaufort of meer mag het stoken geen doorgang vinden en bij laaghangende mist mag niet worden gestookt. Indien vliegvlam ontstaat, dient er direct te worden gestopt met stoken.
14. Het materiaal voor het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit droog, onbehandeld hout, zoals schoon pallethout of snoeihout dat minimaal een aantal maanden in de open lucht is gedroogd.
15. Als hulpbrandstof bij het ontsteken van het vuur mag alleen stro of papier worden gebruikt (het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken van het vuur is niet toegestaan; de ontstekingsbron mag niet groter zijn dan een handfakkeltje of gasbrander).
16. Als tijdens het stoken blijkt, dat onder invloed van de heersende weersgesteldheid het verkeer of bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen, dan moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt.
17. Indien men in een droge periode open vuur wil aan gaan leggen, dient eerst de site <http://www.natuurbrandrisico.nl> geraadpleegd te worden, zodat men op de hoogte is van de op dat moment geldende fase en wat de consequenties zijn voor het aanleggen van het open vuur. Bij natuurbrandrisico fase 2 is open vuur in elk geval niet toegestaan.
18. Indien tijdens de verbranding ernstig gevaar of hinder ontstaat, kan door of namens burgemeester en wethouders besloten worden het vuur voortijdig te beëindigen.
19. De stookresten dienen na afloop te worden gedoofd en binnen 24 uur te worden opgeruimd.
20. De aanvrager is te allen tijde verantwoordelijk voor het vreugdevuur.
21. Het is niet de taak van de brandweer om het vreugdevuur af te blussen.
22. U neemt maatregelen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden als gevolg van het houden van deze activiteit.

23. Aansprakelijkheden en verplichtingen die volgens andere wettelijke regelingen gelden, worden door deze ontheffing niet aangetast of buiten werking gesteld.
24. Indien er 'andere' activiteiten rondom het St. Maartensvuur plaatsvinden, zoals optocht, St. Maartenspel, gebruik van geluidsinstallatie, loterij en/of inzet van verkeersregelaars, moet(en) daar afzonderlijk vergunningen/ontheffingen voor worden aangevraagd. Ook als er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig is, zoals een wegafsluiting of een parkeer- of stopverbod, moet dat worden aangevraagd.
25. Gebruik gemeente grond: indien u, voor de activiteit, gebruik wil maken van gemeente grond, dient deze vooraf geïnspecteerd te worden in aanwezigheid van een medewerker van de gemeente en een vertegenwoordiger van de organisatie. U dient hiervoor zelf, tijdig voorafgaand, een afspraak te maken met de technische medewerker van de buitendienst: zij zijn bereikbaar via het algemene nummer 077-3066666.

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.