

ARBERINGEN-AFKORTINGEN-SYMBOLEN

Toegepaste deurmaat breedte vermeld op tekenwerk.
Toegepaste deurmaat hoogte 2315 mm tenzij anders vermeld.
Vrije doorgang toegang volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
Afd. 4.6 Toegankelijkheid, § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.
Alle binnendeuren 20 mm vrijhouden van onderdorpel cq. vloer.

De bouwconstructie is brandwerend m.b.t. bezijken volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook.

	rookmelder volgens NEN 2555
	60 min. brandwerende scheiding
	60 min. brandwerende scheiding
	30 min. brandwerende scheiding
	30 min. brandwerende scheiding

Er zal worden gebouwd conform het geldende Besluit Bouwwerken Leefomgeving en alle van toepassing zijnde NEN-, NTA- en NPR normen en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

Maten in millimeters.

Alle maten vooraf door de aannemer in het werk te controleren.
Lagenmaat = 61 mm.
Tekenaar is opgesteld voor omgevingsvergunning aannaaft doeleinden.
Alle belaste constructieve onderdelen en dilatatie volgens opgave tekening en berekening constructeur prevaleren boven het bouwkundig tekenwerk.

Ventilatievoorzieningen volgens eisen bouwbesluit afdeling 3.6

	MV-lu	Plafond ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
	MV-af	Plafond ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)
	MV-w	Wand ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)

Alle op tekening aangegeven installaties zijn indicatief, installaties uitvoeren volgens opgegeven installateurs.

Drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1026.

Verwarmingstoestel + warmwatervoorziening opstellen volgens installateur en NEN 3029 en NEN 1006.

Elektra volgens NEN 1010.

Een uitwendige scheidsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm, volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen.

WERING VAN VOCHT
 Wering van vocht volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid,
 § 4.3.5 Wering van Vocht.

De vloeren en wanden van toilet- en badruimte voorzien van een waterdichte afwerking:

- De wanden van toiletruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min. 1200 mm +vloer
- De wanden van badruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min 1200 mm +vloer en tot min. 2100 mm t.o.v. hard of duurzame meer een lessende van min. 30 cm

Wateropname vloer- en wandafwerking mag niet groter zijn dan gemiddeld 0,01 kg/(m²s^{1/2}) en plaatselijk max. 0,02 kg/(m²s^{1/2})

Al het houtwerk inclusief achterhout welke in aanraking komt met beton- en / of metselwerk constructies voorzien van menie of grondvul.

Inbraakwerende constructieve onderdelen zoals deuren, ramen, kozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk, panelen e.d., bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5567, dienen te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens NEN 5595.

Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal volgens eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, bepaald volgens NTA 8800.

Ro-waarden scheidsconstructies volgens Bestuurs Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, conform opgevoerd naar BIENG-berijkening, waarbij onder andere met de volgende waarden wordt gerekend:

- Uitwendige scheidsconstructies die grenzen aan een kruinpluim, de grond of water, met inbegrip van de op de constructies aansluitende delen van andere constructies voor de afvoer van regenwater, zijn op de warmtegeleidingscoëfficiënt, $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$, 3,7 m²W/K
- Verticale uitwendige scheidsconstructies, min. 4,7 m²W/K
- Horizontale of schuine uitwendige scheidsconstructies, min. 3,6 m²W/K
- Ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtegeleidingscoëfficiënt van max. 1,0 m²W/K, en een gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt van max. 1,65 m²W/K

De afmetingen van het bouwwerk worden bepaald op basis van de volgende gegevens:

TRAPPEN EN AFSCHIEDINGEN

• Hoogte trapafscheidings min. 1000 mm + vl. en bij een vloerhoogte > 13 m min. 1200 mm + vl.

Trappen volgens Basalt Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.4 Veilig overbruggen van hoogtevreeschillen.

GELUID

Geluidswering van buiten bouwwerkinstallaties en tussen ruimten onderling conform NEN 5077
Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Md. 4.3 Gezondheid, § 4.3.1 t/m § 4.3.4.

MATERIËLERING & KLUREN
Raamhout, deuren en ventilatieroosters

Bouwnummer 1 tm 15: RAL 6013 nietgroen
Bouwnummer 16 tm 30: RAL 7034 geelgrijs
Bouwnummer 31 tm 49: RAL 7006 beigebruin

Bouwnummer 1 tm 3: RAL 9010 zuiver wit
Bouwnummer 4 tm 12: RAL 8013 dieproen

