

ARGERINGEN-AFKORTINGEN-SYMBOLLEN

BRANDVEILIGHEIDSVORZIENINGEN

De bouwconstructie is brandwerend m.b.t. bezijken volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand.

Bepaling van het ontwikkelen van brand en rook volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.7 Bepaling van het ontwikkelen van brand en rook.

	60 min. brandwerende scheidings
	60 min. brandwerende scheidings
	30 min. brandwerende scheidings
	30 min. brandwerende scheidings

Er zal worden gebouwd conform het geldende Besluit Bouwwerken Leefomgeving en alle van toepassing zijnde NEN-, NTA- en NPR normen en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

Maten in millimeters

Alle maten vooraf door de aannemer in het werk te controleren.
Lagenmaat = 61 mm.
Tekenerwerk is opgesteld voor omgevingsvergunning aanvraag doeleinden.
Alle basale constructieve onderdelen en details volgens opgegeven tekening en berekening constructie prestaties boven het bouwtoelating tekenerwerk.

Aantal en posities van de componenten voor de mechanische ventilatie, uitvoeren volgens opgave tekeningen en berekeningen installateur.

	Plafond ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
	Plafond ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)
	Wand ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)

Drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006.

Verwarmingstoestel + warmwatervoorziening opstellen volgens installateur en NEN 3026 en NEN 1006.
Elektra volgens NEN 1010.

Een uitwendige scheidingsoverbouw heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm, volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Art. 4.3 Gezondheid, § 4.3.9 Bescherming tegen raten en muizen.

WERING VAN VOCHT

Wering van vocht volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.5 Wering van Vocht.

De overblijvende scheidingconstructie van een verteilgebied, een toilet ruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Wateropname vloer- en wandafwerking mag niet groter zijn dan gemiddeld $0,01 \text{ kg/m}^2\text{s}^{1/2}$ en plaatselijk max. $0,02 \text{ kg/m}^2\text{s}^{1/2}$

Inbraakwerende constructieve onderdelen zoals deuren, ramen, kozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk, panelen e.d., bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5017, dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5006.
Hang- en sluitwerk moet voldoen aan politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

De waarde van de inrichting wordt bepaald op basis van de volgende gegevens:

Ad. 4.4 Duurzameheid, § 4.4.1 Energiezuinigheid, bepaald volgens NTA 8800:
Toegesproke R-waarden conform opbouw BENG-berekening, waarbij onderstaande minimale/normale waarden conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving vereest zijn:

- Horizontale scheidingsconstructies die grenzen aan een knipruimte, de grond of water, met inbegrip van de op de constructie aansluitende delen van andere constructies voor zover die delen van invloed zijn op de warmteverlies: min. 3,7m²/KW
- Verticale uwerende scheidingsconstructies: min. 4,7 m²/KW
- Horizontale of verticale scheidingsconstructies: min. 6,5 m²/KW
- Ramen, deuren en kozijnen hebben een waarde volgens NTA 8800: bepaald warmteverloorgaatscoëfficiënt van max. 2,2 W/m²K en de gemiddelde warmteverloorgaatscoëfficiënt hiervan is max. 1,65 W/m²K.

Vrije doorgang verkeersroute en doorgang volgens § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.

TRAPPEN EN AFSCHEIDINGEN

- Hoogte trapafschieding min. 850 mm vanaf bovenzijde voorankt tredewijk.
- Hoogte vloerafschieding min. 1000 mm +vl. en bij een vloerniveau > 13 mm min. 1200 mm +vl.
- Horizontale openingen tussen afschieding en vloertrap ≤ 50 mm.
- Geen openingen in afschieding < 100 mm.
- Geen opstapmogelijkheid tussen 200 mm en 700 mm +vl., tredewijk of vloer hellingbaan.

Trapren volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen.

- breedte: min. 800mm
- vrije hoogte: min. 2300mm
- aanheide: min. 220mm
- opdroe: max. 188mm
- leuning: min. 800mm en max. 100mm boven voorkant trededek.

Helingsplan volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.4 Veilig

GELUID
Geluidswering van buiten, bouwwerkinstallaties en tussen ruimten onderling conform NEN 5077 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.1 t/m § 4.3.4.

Bij een installatie voor warmte- en koudeopwekking, die opgesteld is buiten de uitwendige scheidingconstructie van het bouwwerk, is het geluidsniveau niet hoger dan 40 dB op de perceelsgrens met een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie.

Bouwnummer 1 t/m 15: RAL 6013 rietsgroen
Bouwnummer 16 t/m 30: RAL 7034 geelgrijs
Bouwnummer 31 t/m 48: RAL 7006 beige/grijs

Kozijnhout

Bouwnummer 1 tm 3: RAL 9010 zuiver wit
Bouwnummer 4 tm 12: RAL 6013 roestig
Bouwnummer 13 tm 46: RAL 9010 zuiver wit

Autodesk Docs:\DVBZ - BAARLO - Kuukven\Kuukven_Blok K-L_BWK_R24.rvt